

## THƯ MỜI

### Về việc mời chào giá cung ứng vật tư, linh phụ kiện thay thế phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (Cơ sở 1)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm vật tư, linh phụ kiện thay thế phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (Cơ sở 1).

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời Quý Đơn vị báo giá hàng hóa, thông tin cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả thông số, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)
1	Dầu lạnh	Lít	03	Dầu dùng cho máy nén lạnh điều hòa, nhiệt độ sử dụng: -51 độ C ÷ 110 độ C
2	Gas lạnh R22	Kg	40.5	Môi chất làm lạnh sử dụng cho máy điều hòa
3	Cụm motor và quạt dàn nóng	Cụm	01	-Nguồn điện: 220V/50 HZ; -Công suất 60 W; -Tương thích và sử dụng tốt với máy điều hòa Trane hiện có tại Bệnh viện.
4	Motor quạt dàn nóng	Cái	07	-Nguồn điện: 220V/50 HZ; -Công suất: 40W; -Tương thích và sử dụng tốt với máy điều hòa Hitachi hiện có tại Bệnh viện.
5	Block điều hòa	Cái	06	-Nguồn điện: 220V/50 HZ; -Loại gas nạp: R22; -Công suất: 2 HP; -Tương thích và sử dụng tốt với máy điều hòa Hitachi hiện có tại Bệnh viện.
6	Gas lạnh R410a	Kg	13	Môi chất làm lạnh sử dụng cho máy điều hòa.
7	Tụ đề Block điều hòa	Cái	10	50 $\mu$ F $\pm$ 5%, 450V
8	Bo mạch điều khiển Inverter	Cái	01	Tương thích và sử dụng tốt với máy điều hòa Daikin hiện có tại Bệnh viện.
9	Bo mạch điều khiển	Cái	06	Tương thích và sử dụng tốt với máy điều hòa Hitachi hiện có tại Bệnh viện.
10	Ống đồng $\varnothing$ 6x $\varnothing$ 12	Mét	12	Độ dày ống 0,8mm chịu áp lực 35kg/cm <sup>2</sup> , bọc cách nhiệt ống đồng
11	Ống đồng $\varnothing$ 6x $\varnothing$ 16	Mét	04	Độ dày ống 0,8mm chịu áp lực 35kg/cm <sup>2</sup> , bọc cách nhiệt ống đồng

\*Ghi chú:

Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

**Hồ sơ chào giá bao gồm:**

- Đăng kí kinh doanh của Đơn vị phù hợp với hàng hóa cung cấp (nếu có);
- Báo giá hàng hóa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định

**Lưu ý:**

- Các đơn vị chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

- Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trên chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu của hàng hóa/Dịch vụ;

- Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực của chào giá, thời gian bảo hành, thời gian cung cấp hàng hóa, tên thương mại của hàng hóa, model/ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ hàng hoá, đơn vị tính, thành tiền (đã bao gồm thuế và các chi phí khác liên quan) và được bỏ vào phong bì niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan trong việc mời chào giá.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Thư mời chào giá được đăng tải lên Website của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (<https://phusannhidanang.org.vn>).

Hồ sơ chào giá xin gửi về: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: số 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý đơn vị.

Xin chân thành cảm ơn!

*(Thư mời này thay thế cho Thư mời số: 1093/TM-BVPSNĐN ngày 23/8/2024).*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT,VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**TS.BS Trần Đình Vinh**