

V/v mời báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA của máy MRI Siemens Magnetom Avanto tại Cơ sở 2

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực về sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện

Trước hết Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng có nhu cầu sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA (Model: Riello, Hãng sản xuất: RPS SPA-Italia) của máy MRI Siemens Magnetom Avanto tại Cơ sở 2 (chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Để có cơ sở lập kế hoạch sửa chữa, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến việc sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA và gửi về phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trước 17h00' ngày 17 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- + Bản chụp chứng minh doanh nghiệp có tên trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- + Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ (CO, CQ).

2. Có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: Nhà thầu phải cam kết: chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ hàng hóa kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa, thiết bị vào sử dụng;

3. Báo giá sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA: Nêu đầy đủ các thông tin tại phụ lục đính kèm;




4. Hợp đồng tương tự về cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA ở các Đơn vị đã ký trong thời gian gần đây (nếu có):

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá.

Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung đề tiện theo dõi.

Các tài liệu xin gửi về: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty 

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC




Trần Đình Vinh

Phụ lục
THÔNG TIN CHÀO GIÁ
DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm Công văn số 37 /BVPSNĐN-VTTBYT ngày 11 tháng 01 năm 2021)

Stt	Tên hàng hóa/Dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu/ Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Giá tại các hợp đồng tương tự (nếu có)	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
I.	Dịch vụ sửa chữa, thay thế ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA									
	Model: Riello Hãng sản xuất: RPS SPA (Italia)									
01	Bộ Ắc quy cho Bộ lưu điện 160 KVA gồm 33 bình ắc quy loại 12V120Ah	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ ắc quy khô kín khí, miễn bảo dưỡng. - Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC 60896-21:2004, IEC 60896-22:2004. - Có chứng chỉ: ISO 900: 2015, ISO 1400: 2015, ISO 4500: 2018 - Chiều dài: ≤ 410 mm - Chiều rộng ≤ 176 mm - Chiều cao: ≤ 224 mm - Tổng chiều cao: ≤ 224 mm - Điện áp danh định: 12V - Số lượng pin: 6 cell - Tuổi thọ thiết kế: 10 năm - Dung lượng danh định tại nhiệt độ 77° F (25° C): + Chế độ 10 giờ (12.0A, 	Bộ			01				



		10.8V): 120AH + Chế độ 5 giờ (19.21A, 10.5V): 96AH + Chế độ 1 giờ (73.3A, 9.6V): 73.3AH - Nội trở + Acquy nạp đầy tại nhiệt độ 77°F (25°C): ≤ 5.3 mOhms								
02	Nhân công thay thế, cập nhật phần mềm (nếu có) và bảo trì một lần Bộ lưu điện		Bộ			01				
TỔNG CỘNG (đã bao gồm thuế GTGT, thu hồi hàng hỏng sau thay thế, lắp đặt)										

(Số tiền bằng chữ:.....)

